

Stadtverwaltung (Amt 37), 60435 Frankfurt am Main

Christoph Brum

Kronengasse 3
65929 Frankfurt

Tel: 0174-3132203

cbrumverein@aol.com / christoph.brum@infraserv.com
Protokoll zur Abnahme des Höchster Weihnachtsmarktes
2019

Auskunft erteilt	Zimmer
Herr Jantke, Bernd	2.225
Telefon Durchwahl bernd.jantke@stadt-frankfurt.de 722342	Telefax Durchwahl 722349
E-Mail	

Ihre Nachricht / Ihre Zeichen	Unsere Zeichen
	37.G23.4 jan
Datum	
27.02.2020	

Sehr geehrter Herr Brum,

wie besprochen möchte ich die wichtigsten Punkte der Abnahme des Höchster Weihnachtsmarktes vom 30.11.2019 zusammenfassen.

Die Aufstellsituation im öffentlich Bereich entsprach den Angaben des Veranstalters. Dies wurde im Vorfeld durch einen eingereichten Aufbauplan kenntlich gemacht.

Die Aufbausituation im Bereich des Höchster Schlosses konnte erst am Abnahmetag in Augenschein genommen werden da im Vorfeld keine Aufbaupläne eingereicht wurden. Da der Bereich des Höchster Schlosses frei zugängliches Veranstaltungsgelände war und keine Unterscheidung des öffentlichen Bereiches zum angenommenen privaten Bereich ersichtlich war, gilt dies als zusammenhängende, öffentlich zugängliche Veranstaltungsfläche und sollte auch als solche in die Vorplanung mit einfließen.

Da für den Bereich des Höchster Schlosses ein aktuelles Sicherheitskonzept besteht, kann dieses hierfür herangezogen werden.

Bei der Abnahme fiel auf, dass die Mehrzahl der vorhandenen Gasanlagen zum **Kochen und Heizen** (Heizstrahler) nicht dem Stand der Technik entsprachen.

Hierzu ist anzumerken, dass die vorhandenen Druckminder nicht der DGUV 79 und ASI 8.04 entsprachen sondern vornehmlich aus dem Haushaltsbereich stammten und keine Gewerbezulassung besaßen. Entsprechende Druckminderer müssten für zukünftige Veranstaltungen nachgerüstet werden. Hier ein Beispiel:



Quelle:www.amazon.de

Druckminderer mit integrierter Überdrucksicherheitseinrichtung und Gewerbezulassung sind online schon ab etwa 45.-€ zu haben.

Ferner fehlen faßt gänzlich nötige Schlauchbruchsicherungen bei Druckgasschläuchen von über 40cm länge. Ab ca. 12.-€



Quelle: www.amazon.de

An jedem Stand ist bei Abnahme ein geeigneter Feuerlöscher entsprechend der DIN/EN 3 vorzuhalten.

Sollten Friteusen eingesetzt werden, muss zusätzlich ein Feuerlöscher der Brandklasse „F“ vorhanden sein.

Sollten für zukünftige Veranstaltung diese Sicherheitsstandards nicht eingehalten werden, wird von unserer Seite ein Betrieb des jeweiligen Standes nicht gestattet.

Für Rückfragen stehe ich ihnen gerne zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen

(Bernd Jantke)
Hauptbrandmeister

Branddirektion Frankfurt am Main
- Veranstaltungssicherheit -